

# **Checkliste für die Hausschau**

Eigentümer: \_\_\_\_\_

Straße, HNr: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

- 
- Ja     Nein    Absperrrichtungen an Hausanschluss und Zähler frei zugänglich?
- Ja     Nein    Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?
- Ja     Nein    Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von angehängten Gegenständen?
- Ja     Nein    Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?
- Ja     Nein    Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?
- Ja     Nein    Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?
- Ja     Nein    Bei der Installation neuer Abluft-Dunstabzugshauben oder Abluft- Wäschetrockner mit dem Fachmann gesprochen?
- Ja     Nein    Schlauch vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?
- Ja     Nein    Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?
- Ja     Nein    Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?

## **Hinweis:**

Wenn Sie alle Fragen mit **Ja** beantworten konnten, ist Ihre Anlage augenscheinlich in Ordnung. Haben Sie eine Frage mit **Nein** beantwortet, dann sprechen Sie bitte umgehend mit Ihrem Installateur.

Führen Sie die Hausschau bitte einmal pro Jahr durch und legen Sie die Liste zu Ihren Unterlagen. Damit folgen Sie den einschlägigen Empfehlungen der anerkannten Regeln der Technik und können eine lückenlose Dokumentation vorweisen.

---

## **Notizen:**