

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Januar 2025	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	März 2025	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,521	0,544	0,7718
BW002	11,531	1,020	0,7897
BW003	11,521	0,544	0,7721
BW004	11,518	0,535	0,7714
BW005	11,522	0,540	0,7717
BW006	11,522	0,540	0,7717
BW007	11,519	0,535	0,7714
BW008	11,520	0,530	0,7713
BW009	11,524	0,540	0,7719
BW010	11,524	1,040	0,7888
BW011	11,524	1,040	0,7888
BW012	11,521	0,546	0,7719
BW013	11,524	1,365	0,7998
BW014	11,520	0,534	0,7714
BW015	11,521	0,557	0,7722
BW016	11,531	1,020	0,7897
BW017	11,559	1,366	0,8028
BW018	11,535	1,303	0,8013
BW019	11,544	1,400	0,8020
BW020	11,544	1,400	0,8020
BW021	11,522	1,363	0,7996
BW022	11,531	1,020	0,7897
BW023	11,540	1,363	0,8011
BW024	11,544	1,400	0,8020
BW025	11,552	1,497	0,8026
BW026	11,526	0,535	0,7719
BW027	11,531	1,020	0,7897
BW028	11,525	0,564	0,7728
BW029	11,524	1,365	0,7998
BW030	11,522	1,363	0,7996
BW031	11,522	1,363	0,7996
BW032	11,544	1,400	0,8020
BW033	11,520	1,360	0,7993
BW034	11,531	1,020	0,7897
BW035	11,525	0,564	0,7728
BW036	11,524	1,365	0,7997
BW037	11,540	1,363	0,8011
BW038	11,535	1,303	0,8013
BW039	11,522	1,363	0,7996
BW040	11,521	0,544	0,7721
BW041	28,113	-	-
BW042	11,556	1,432	0,8027
BW043	11,521	0,550	0,7719
BW044	11,522	0,544	0,7720
BW050	11,521	0,544	0,7721
BW999	11,523	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten
badenovaNETZE

	Februar 2025	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	April 2025	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,546	0,353	0,7683
BW002	11,521	0,602	0,7771
BW003	11,546	0,350	0,7685
BW004	11,555	0,355	0,7689
BW005	11,545	0,348	0,7681
BW006	11,545	0,348	0,7681
BW007	11,552	0,357	0,7687
BW008	11,554	0,360	0,7689
BW009	11,547	0,365	0,7689
BW010	11,514	0,780	0,7810
BW011	11,514	0,780	0,7810
BW012	11,547	0,356	0,7685
BW013	11,496	1,102	0,7905
BW014	11,554	0,359	0,7689
BW015	11,548	0,352	0,7682
BW016	11,521	0,602	0,7771
BW017	11,541	1,033	0,7924
BW018	11,508	0,856	0,7873
BW019	11,518	0,991	0,7892
BW020	11,518	0,991	0,7892
BW021	11,499	1,083	0,7898
BW022	11,521	0,602	0,7771
BW023	11,521	1,048	0,7908
BW024	11,518	0,991	0,7892
BW025	11,527	1,126	0,7911
BW026	11,544	0,343	0,7679
BW027	11,521	0,602	0,7771
BW028	11,540	0,353	0,7683
BW029	11,496	1,102	0,7905
BW030	11,499	1,083	0,7898
BW031	11,499	1,083	0,7898
BW032	11,518	0,991	0,7892
BW033	11,501	1,063	0,7892
BW034	11,521	0,602	0,7771
BW035	11,540	0,353	0,7683
BW036	11,495	1,100	0,7905
BW037	11,521	1,048	0,7908
BW038	11,508	0,856	0,7873
BW039	11,499	1,083	0,7898
BW040	11,546	0,350	0,7685
BW041	28,113	-	-
BW042	11,534	1,080	0,7918
BW043	11,542	0,353	0,7682
BW044	11,544	0,350	0,7680
BW050	11,546	0,350	0,7685
BW999	11,536	-	-

Hinweise:

 >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten
badenovaNETZE

	März 2025			Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Mai 2025			Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]		Normdichte [kg/Nm³]		
BW001	11,545	0,390		0,7712		
BW002	11,533	0,493		0,7791		
BW003	11,546	0,383		0,7714		
BW004	11,554	0,327		0,7694		
BW005	11,544	0,395		0,7713		
BW006	11,544	0,395		0,7713		
BW007	11,562	0,275		0,7677		
BW008	11,559	0,280		0,7677		
BW009	11,535	0,412		0,7715		
BW010	11,488	0,728		0,7830		
BW011	11,488	0,728		0,7830		
BW012	11,547	0,384		0,7712		
BW013	11,465	0,985		0,7934		
BW014	11,559	0,281		0,7677		
BW015	11,562	0,217		0,7652		
BW016	11,533	0,493		0,7791		
BW017	11,499	0,988		0,7972		
BW018	11,482	0,760		0,7909		
BW019	11,487	0,949		0,7941		
BW020	11,487	0,949		0,7941		
BW021	11,465	0,999		0,7938		
BW022	11,533	0,493		0,7791		
BW023	11,481	0,998		0,7956		
BW024	11,487	0,949		0,7941		
BW025	11,491	1,137		0,7972		
BW026	11,544	0,387		0,7709		
BW027	11,533	0,493		0,7791		
BW028	11,517	0,456		0,7720		
BW029	11,465	0,985		0,7934		
BW030	11,465	0,999		0,7938		
BW031	11,465	0,999		0,7938		
BW032	11,487	0,949		0,7941		
BW033	11,462	1,008		0,7940		
BW034	11,533	0,493		0,7791		
BW035	11,517	0,456		0,7720		
BW036	11,461	0,981		0,7932		
BW037	11,481	0,998		0,7956		
BW038	11,482	0,760		0,7909		
BW039	11,465	0,999		0,7938		
BW040	11,546	0,383		0,7714		
BW041	28,113	-		-		
BW042	11,495	1,063		0,7972		
BW043	11,547	0,389		0,7713		
BW044	11,545	0,393		0,7710		
BW050	11,546	0,383		0,7714		
BW999	11,531	-		-		

Hinweise:

 >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten
badenovaNETZE

	April 2025	Abrechnungsrelevante Brennwerte	
	Juni 2025	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)	
BW-Gebiet	Brennwert [kWh/Nm³]	Kohlenstoffdioxid [%]	Normdichte [kg/Nm³]
BW001	11,445	0,141	0,7534
BW002	11,484	0,610	0,7771
BW003	11,447	0,133	0,7545
BW004	11,462	0,168	0,7555
BW005	11,450	0,152	0,7541
BW006	11,450	0,152	0,7541
BW007	11,454	0,224	0,7574
BW008	11,450	0,161	0,7548
BW009	11,445	0,165	0,7544
BW010	11,441	0,179	0,7548
BW011	11,441	0,179	0,7548
BW012	11,446	0,142	0,7535
BW013	11,500	1,185	0,7978
BW014	11,453	0,161	0,7548
BW015	11,453	0,104	0,7526
BW016	11,484	0,610	0,7771
BW017	11,533	1,143	0,8004
BW018	11,502	1,053	0,7985
BW019	11,516	1,192	0,7996
BW020	11,516	1,192	0,7996
BW021	11,496	1,185	0,7981
BW022	11,484	0,610	0,7771
BW023	11,513	1,160	0,7992
BW024	11,516	1,192	0,7996
BW025	11,529	1,331	0,8006
BW026	11,454	0,132	0,7537
BW027	11,484	0,610	0,7771
BW028	11,441	0,179	0,7548
BW029	11,500	1,185	0,7978
BW030	11,496	1,185	0,7981
BW031	11,496	1,185	0,7981
BW032	11,516	1,192	0,7996
BW033	11,492	1,177	0,7980
BW034	11,484	0,610	0,7771
BW035	11,441	0,179	0,7548
BW036	11,501	1,177	0,7975
BW037	11,513	1,160	0,7992
BW038	11,502	1,053	0,7985
BW039	11,496	1,185	0,7981
BW040	11,447	0,133	0,7545
BW041	28,113	-	-
BW042	11,531	1,237	0,8005
BW043	11,455	0,140	0,7541
BW044	11,452	0,148	0,7540
BW050	11,447	0,133	0,7545
BW999	11,460	-	-

Hinweise:

 >> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonat)

>> BW041: Flüssiggas Propan

Gasbeschaffenhheitsdaten

badenovaNETZE

	Abrechnungsrelevante Brennwerte		
	Bilanzierungsbrennwerte (VM2)		
BW-Gebiet	Brennwert	Kohlenstoffdioxid	Normdichte
	[kWh/Nm³]	[%]	[kg/Nm³]
BW001	11,503	0,085	0,7554
BW002	11,522	0,558	0,7759
BW003	11,491	0,092	0,7553
BW004	11,490	0,103	0,7559
BW005	11,500	0,090	0,7554
BW006	11,500	0,090	0,7554
BW007	11,503	0,113	0,7564
BW008	11,499	0,103	0,7557
BW009	11,502	0,085	0,7554
BW010	11,510	0,229	0,7611
BW011	11,510	0,229	0,7611
BW012	11,503	0,087	0,7555
BW013	11,537	1,120	0,7949
BW014	11,502	0,092	0,7557
BW015	11,503	0,114	0,7564
BW016	11,522	0,558	0,7759
BW017	11,580	1,081	0,7981
BW018	11,555	1,002	0,7964
BW019	11,563	1,134	0,7973
BW020	11,563	1,134	0,7973
BW021	11,529	1,115	0,7941
BW022	11,522	0,558	0,7759
BW023	11,550	1,096	0,7955
BW024	11,563	1,134	0,7973
BW025	11,571	1,265	0,7982
BW026	11,501	0,116	0,7562
BW027	11,522	0,558	0,7759
BW028	11,505	0,069	0,7551
BW029	11,537	1,120	0,7949
BW030	11,529	1,115	0,7941
BW031	11,529	1,115	0,7941
BW032	11,563	1,134	0,7973
BW033	11,520	1,111	0,7929
BW034	11,522	0,558	0,7759
BW035	11,505	0,069	0,7551
BW036	11,536	1,121	0,7946
BW037	11,550	1,096	0,7955
BW038	11,555	1,002	0,7964
BW039	11,529	1,115	0,7941
BW040	11,491	0,092	0,7553
BW041	28,113	-	-
BW042	11,576	1,173	0,7982
BW043	11,501	0,098	0,7556
BW044	11,500	0,092	0,7550
BW050	11,491	0,092	0,7553
BW999	11,508	-	-

Hinweise:

>> Die Bezeichnung "BW-Gebiet" korrespondiert mit der Karte "Brennwertzonen badenovaNETZE /bnNETZE" auf www.badenovanetze.de

>> VM2: Anerkanntes Ermittlungsverfahren gemäß KoV (Bilanzierungsbrennwert = Abrechnungsbrennwert aus Vormonats)

>> BW041: Flüssiggas Propan