

badenovaNETZE GmbH

Tullastr. 61 | 79108 Freiburg

Strukturdaten nach § 23c Abs. 1 EnWG	Einheit	HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
1. Stromkreislänge Freileitung	km	0		258		378
1. Stromkreislänge Kabel	km	21		1.068		3.238
2. Installierte Leistung der Umspannebenen	MVA		482		666	
3. Entnommene Jahresarbeit	GWh	788	1.023	1.296	651	743
4. Anzahl Entnahmestellen	Anzahl	1	6	610	39	221.087
5. Einwohnerzahl (versorgte NS-Ebene)	Anzahl	394.530				
6. Versorgte Fläche	km²	113				
7. Geographische Fläche	km²	773				
8. Anzahl gemessene Entnahmestellen	Anzahl	1.466				
8. Anzahl sonstige Entnahmestellen	Anzahl	220.277				
9. grundzuständiger Messstellenbetreiber	Name	badenovaNETZE GmbH				
10. Ansprechpartner für Netzzugangsfragen	Kontakt	Die entsprechenden Ansprechpartner finden Sie unter: Marktpartner - Lieferanten - Stromlieferanten				

Netzdaten nach § 23c Abs. 3 EnWG	Einheit	HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
1. Jahreshöchstlast	MW	169	217	243	150	152
2. Netzverluste	GWh	54				
3. Summenlast der Netzverluste	MW	11				
3. Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	MW	134				
4. Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	MW	135				
5. Höchstenentnahmelast aus vorgelagerter Netzebene	MW	169	217	218	150	145
5. Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	GWh	689	1.023	1.037	651	629
6. Summe aller Einspeisungen	GWh	100	0	258	0	115
7. Menge der beschafften Verlustenergie	MWh	54.165				
7. Preis der beschafften Verlustenergie	EUR/MWh	45,21				
Lastverläufe		Die Lastverläufe gem. §23c Abs. 3 EnWG und StromNZV § 12 Abs. 3 finden Sie in der beiliegenden Datei.				

Netzverluste nach § 10 Abs. 2 StromNEV	Einheit	HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene	%	0,50	0,50	1,00	2,20	2,40
Durchschnittliche Beschaffungskosten	ct/kWh	4,52				