

badenovaNETZE GmbH

Tullastr. 61 | 79108 Freiburg

Strukturdaten nach § 23c Abs. 1 EnWG	Einheit	HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
1. Stromkreislänge Freileitung	km	0		254		374
1. Stromkreislänge Kabel	km	21		1.084		3.271
2. Installierte Leistung der Umspannebenen	MVA		494		680	
3. Entnommene Jahresarbeit	GWh	762	980	1.257	633	731
4. Anzahl Entnahmestellen	Anzahl	1	6	660	36	221.432
5. Einwohnerzahl (versorgte NS-Ebene)	Anzahl	396.667				
6. Versorgte Fläche	km ²	114				
7. Geographische Fläche	km ²	773				
8. Anzahl gemessene Entnahmestellen	Anzahl	1.528				
8. Anzahl sonstige Entnahmestellen	Anzahl	220.607				
9. grundzuständiger Messstellenbetreiber	Name	badenovaNETZE GmbH				
10. Ansprechpartner für Netzzugangsfragen	Kontakt	Die entsprechenden Ansprechpartner finden Sie unter: Marktpartner - Lieferanten - Stromlieferanten				

Netzdaten nach § 23c Abs. 3 EnWG	Einheit	HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
1. Jahreshöchstlast	MW	147	206	245	144	147
2. Netzverluste	GWh	53				
3. Summenlast der Netzverluste	MW	11				
3. Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	MW	140				
4. Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	MW	167				
5. Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netzebene	MW	146	206	211	144	140
5. Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	GWh	721	980	993	633	611
6. Summe aller Einspeisungen	GWh	41	0	264	0	120
7. Menge der beschafften Verlustenergie	MWh	52.866				
7. Preis der beschafften Verlustenergie	EUR/MWh	151,49				
Lastverläufe		Die Lastverläufe gem. §23c Abs. 3 EnWG und StromNZV § 12 Abs. 3 finden Sie in der beiliegenden Datei.				

Netzverluste nach § 10 Abs. 2 StromNEV	Einheit	HS	HS/MS	MS	MS/NS	NS
Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene	%	0,50	0,50	1,00	2,00	2,30
Durchschnittliche Beschaffungskosten	ct/kWh	15,15				